

TNB**I. L. CARAGIALE**REGISTRATURA
TEATRULUI NAȚIONAL
I. L. CARAGIALE

Nr. înreg. 1648

Ziua 08 Luna 04 Anul 2021

Bd. N. Bălcescu nr. 2, 010051, București 1

CIF 419 26 26

Tel: +40 (021) 313 94 37/200,199

Fax: +40 (021) 313 83 30

e-mail: tnbinvest@gmail.com; achizitii@tnb.rowww.tnb.ro

Răspuns solicitare clarificări

REF: „Acord cadru de achiziție publică de servicii – servicii de pompieri”

În urma solicitării de clarificări transmisă prin intermediul poștei electronice la adresa achizitii@tnb.ro în data de 06.04.2021, solicitare înregistrată la Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București sub nr. 1560/06.04.2021, referitoare la derularea procedurii proprii, ce are ca obiect atribuirea acordului cadru de „Servicii de pompieri – serviciul privat de prevenire și stingere a incendiilor pentru toate spațiile aflate în administrarea Teatrului Național „I. L. Caragiale” din București (birouri și anexe, săli spectacole și anexe, ateliere, depozite, etc., inclusiv pentru spațiile închiriate temporar sau permanent)”, cod CPV 75251000-0, cu anunțul publicitar nr. ADV1205310/02.04.2021, având ca termen limită pentru depunerea ofertelor 12.04.2021, ora 12:00, respectiv:

„Prestatorul trebuie să asigure în valoarea acordului-cadru:

- **Identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu și a tipurilor de risc;**

În conformitate cu legea 307 acestea este suspendată și redenumită altfel. Rugăm clarificări.

- **Actualizarea scenariilor de Securitate la incendiu în conformitate cu normativele în vigoare;**

Acestea revin în sarcina proiectanților autorizați, în cazul în care acestea suferă modificări ale autorizației de Securitate la incendiu.

- **Grupa de intervenție... aceasta va fi asigurată de către prestator fără costuri suplimentare;**

Solicităm o estimare a periodicității acestor intervenții, și să ne comunicați dacă la spectacolele de teatru este necesară grupa de intervenție (autospecială cu echipaj de intervenție).

- **Piretahnician autorizat pentru organizarea unor eventuale scene de specialitate în spectacolele TNB; ...fără costuri suplimentare;**

Acest tip de servicii se pot face doar cu firme autorizate de artificii, efecte pirotehnice etc.. și pot constitui un contract separat de servicii. Solicităm clarificări.

- **Să asigure, cu titlu gratuit, verificarea și încărcarea corectă a stingătoarelor TNB;**

Dorim să cunoaștem numărul și tipul stingătoarelor aflate în locația TNB.

- **Verificarea hidranților TNB;**

Dorim să aflăm ce înseamnă „verificarea” hidranților interiori și care este numărul acestora în locația TNB, precum și frecvența acestor verificări.

Stația de pompe a hidranților se verifică separat?

Conform legislației în vigoare aceste verificări se fac de către firme autorizate.

Solicităm clarificări.”

Vă comunicăm următoarele:

- Referitor la identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu și a tipurilor de risc, autoritatea contractantă solicită de la contractant actualizarea documentelor conform legislației în vigoare doar în eventualitatea efectuării unor modificări constructive, activitate a cărei valoare va fi inclusă în valoarea acordului cadru.
- Referitor la actualizarea scenariului de securitate la incendiu, autoritatea contractantă solicită de la contractant actualizarea documentelor conform legislației în vigoare doar în eventualitatea efectuării unor modificări constructive, activitate a cărei valoare va fi inclusă în valoarea acordului cadru.
- La spectacolele de teatru nu este necesară grupa de intervenție, doar la evenimente excepționale, foarte rare, care implică conducători de stat, corp diplomatic etc. Grupa de intervenție va fi solicitată doar atunci când va fi cazul și doar pe baza solicitării scrise din partea beneficiarului, cu cel puțin 24 ore înainte. Se estimează un număr maxim de 2-3 evenimente pe an.
- Pirotehnicianul este solicitat pentru consultare, doar atunci când este cazul, pentru organizarea unor spectacole speciale care implică scene sau momente pirotehnice și doar pe baza solicitării scrise din partea beneficiarului. Menționăm că în ultimele două stagiuni nu a fost necesară consultarea pirotehnicianului.
- Numărul și tipul stingătoarelor aflate în locația TNB:
 - P6 - 405 buc ;
 - G5 - 207 buc ;
 - SM - 3 buc.
- Pompierii servanți/șeful de tură trebuie să verifice lunar, prin vizualizare, dotarea completă a hidranților (furtun, țeavă de refulare tip C, robinet, racordurile de la furtun și geamul). TNB are 448 de hidranți.
Pentru stația de pompe și hidranți există contract de mentenanță cu o firmă autorizată, conform legislației în vigoare.

Cu stimă,

Iulian Crețu

Șef serviciu administrativ



Responsabil SU,

Zapan Jordan

